

OBEC DUBOVÉ

spoločný obecný úrad - odbor stavebnej správy

Námestie slobody 22, 960 01 Zvolen

Č. j.: SÚ 686/2024-Šk
Vybavuje: Ing. Slávka Škurlová
Tel.: 045/5303224

Zvolen, dňa 15.4.2024

VEREJNÁ VYHLÁŠKA KOLAUDAČNÉ ROZHODNUTIE

Obec Dubové, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon"), v kolaudačnom konaní preskúmal podľa § 81 stavebného zákona návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia, ktorý dňa 15.1.2024 podal stavebník **Stredoslovenská distribučná, a. s., IČO 36442151, Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina**, ktorého zastupuje **PETROSTAV SK s.r.o., Ing. Peter Poláčik, IČO 46278605, Hlavná 132/62, 027 44 Štefanov nad Oravou**, ktorého zastupuje **Ing. Peter Poláčik PETROSTAV, Hlavná 222, 027 44 Štefanov nad Oravou** (ďalej len "navrhovateľ"), a na základe tohto preskúmania podľa § 82 stavebného zákona a § 20 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

p o v o ľ u j e u ž í v a n i e

stavby povolenej pod názvom

14334 - Dubové - Nad ihriskom - Rozšírenie NNK

(ďalej len "stavba") ktorá je podľa porealizačného zamerania situácie skutočného vyhotovenia stavby č. 677/2023 vypracovaného Váš pozemok, s.r.o., Michal Šveda, Bernolákova 390/14, 029 01 Námestovo dňa 23.10.2023, autorizačne overeného Ing. Jurajom Karolčíkom dňa 9.11.2023 na na pozemkoch evidencie katastra nehnuteľností register "C" parc. č. 573/1, 573/7, 573/8, 573/50, 573/212, 609/1, 609/4, 609/5, register "E" parc. č. 450, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 1900/3 v katastrálnom území Dubové.

Stavba obsahuje:

Líniová stavba, ktorá sa nachádza v extraviláne obce Dubové v časti "Nad ihriskom" pri miestnej komunikácii, ktorá vedie do obce Breziny (časť ako poľná cesta). Stavba bola uskutočnená podľa projektovej dokumentácie, ktorú vypracoval Ing. Vladimír Kročan 1810*Z*2-3 s dátumom 04/2022.

SO 01 - NN káblové vedenie - 165 m - z existujúcej skrine 15-PRIS7 sa vyviedli nové káblové vedenia (N)AVY-J 3x240 mm², ktoré sú v súbehu s existujúcim VN káblovým vedením, takže nové NN vedenie je v ochrannom pásme existujúceho VN vedenia. Nové káblové vedenie sa ukončí v novej 1-PRIS 8.1. DINO VV 3/5 P2IP2X. Na začiatku trasy dôjde ku križovaniu miestnej komunikácie.

Pre užívanie stavby určuje stavebný úrad tieto podmienky:

1. Stavba bude užívaná len na účel, pre ktorý bola určená stavebným povolením a kolaudačným rozhodnutím, podľa §43a ods. 3 písm. i) t.j. ako inžinierska stavba – **miestny rozvod elektriny**. Zmeny v užívaní stavby sú možné len na základe písomného rozhodnutia príslušného stavebného úradu.
2. Vlastník stavby bude stavbu udržiavať v dobrom technickom stave tak, aby nevznikalo nebezpečenstvo požiarneho a hygienických závad, aby nedochádzalo k jej znehodnocovaniu alebo ohrozeniu jej vzhľadu a aby sa čo najviac predĺžila jej užívateľnosť.
3. Vlastník stavby je povinný dokumentáciu skutočného uskutočnenia stavby uchovávať po celý čas jej užívania, pri zmene vlastníka stavby ju odovzdať novému nadobúdateľovi a pri odstránení stavby stavebnému úradu.
4. V lehote do 1 mesiaca odo dňa vydania tohto rozhodnutia stavebník zabezpečí odstránenie nasledovných nedostatkov uvedených v stanovisku Inšpektorátu práce Banská Bystrica vydanom pod č.: IPBB/IPBB_ODD BOZP/KON/2024/1678 zo dňa 27.3.2024, o čom podá stavebník v rovnakej lehote písomné oznámenie inšpektorátu práce:

- Počas výkonu inšpekcie práce dňa 15.3.2024 bolo zistené, že v kolaudovaných priestoroch sa nachádza elektrické zariadenie 15-PRIS7, bez úplného čitateľného a jasného bezpečnostného označenia a výstrah, čím je

porušené ustanovenie § 13 ods. 3 v nadväznosti na § 38 ods. 1 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 3 bod 5 písm. b) prílohy č. 1 nariadenia vlády SR č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci nedodržaním bezpečnostnej úrovne v zmysle čl. 4.1 STN ISO 3864-1 a táto povinnosť nie je splnená ani iným preukázateľne primeraným spôsobom. (704)

- Počas výkonu inšpekcie práce dňa 15.3.2024 bolo zistené, že v kolaudovaných priestoroch sa nachádza elektrické zariadenie 15-PRIS7, bez úplného čitateľného a jasného identifikovania jednotlivých prvkov a obvodov (napr. chýba označenie rezervy, hodnoty poistiek.) čím je porušené ustanovenie § 13 ods. 3 v nadväznosti na § 38 ods. 1 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, nedodržaním bezpečnostnej úrovne podľa čl. 6.3 STN EN 61439-1:2012 a svoju povinnosť nesplnil ani iným preukázateľne primeraným spôsobom. (0703)

- Predložený protokol o určený vonkajších vplyvov č. 19 / 2022 z dátumu 04/2022 s predsedom - Ing. Vladimír Kročan neobsahovali všetky potrebné náležitosti, čím je porušené ustanovenie § 13 ods. 3 v nadväznosti na § 38 ods. 1 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nedodržaním bezpečnostnej úrovne v zmysle Prílohy N5 podľa STN 33 2000-5-51 a táto povinnosť nie je splnená ani iným preukázateľne primeraným spôsobom. (703)

Pozn. Predložené síce boli, ale neboli podpísané predsedom komisie.

- Predložená východisková odborná prehliadka a odborná skúška pre elektrickú inštaláciu neobsahovala všetky potrebné náležitosti, konkrétne sa jedná o vyhlásenie o zodpovednosti revízneho technika elektrickej inštalácie nízkeho napätia, čím je porušené ustanovenie § 13 ods. 3 v nadväznosti na § 38 ods. 1 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nedodržaním bezpečnostnej úrovne, ktorá vyplýva z čl. 6.4.4.4 STN 33 2000-6:2018 a povinnosť nie je splnená ani iným preukázateľne primeraným spôsobom. (703)

Pozn. musia byť trvalou súčasťou odbornej prehliadky a odbornej skúšky a podpísané.

- Počas výkonu inšpekcie práce dňa 27.3.2024 bolo zistené, že východisková správa odbornej prehliadky a odbornej skúšky pre stavbu: 14334-Dubové - Nad ihriskom zo dňa 30.10.2023 vypracovaná revíznym technikom Ing. František Kotulák (ev. č. osvedčenia revízneho technika: S2021/01014/63/EIC IO/EZ) neobsahuje časový interval do vykonania prvej periodickej revízie, čím je porušené ustanovenie § 13 ods. 2 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v nadväznosti sa jedná o porušenie čl. 6.4.4.4 STN 33 2000-6:2018 . (703)

Pozn. Je potrebné určiť do akého najneskoršieho presného dátumu sa musí periodicky vykonať.

Odôvodnenie:

Dňa 15.1.2024 podal navrhovateľ stavebnému úradu návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia o povolení užívať predmetnú stavbu; uvedeným dňom bolo začaté kolaudačné konanie.

Stavebné povolenie na kolaudovanú stavbu bolo vydané dňa 27.6.2023 pod č.sp. SÚ 2642/2023-Šk.

Stavebný úrad verejnou vyhláškou oznámil začatie kolaudačného konania známym účastníkom konania a dotknutým orgánom a organizáciám. Oznámenie o začatí kolaudačného konania malo podľa ustanovenia § 80 ods. 1 stavebného zákona povahu verejnej vyhlášky z dôvodu, že sa jedná o líniovú stavbu. Stavebný úrad určil okruh účastníkov konania podľa ustanovenia § 78 ods. 1 stavebného zákona v rozsahu: stavebník, vlastník stavby a vlastník pozemkov na ktorých je stavba umiestnená.

Oznámenie o začatí kolaudačného konania bolo vyvesené na úradnej tabuli a na úradnej elektronickej tabuli Obce Dubové, ďalej podľa § 34 ods. 2 písm. a) zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov bolo zverejnené na elektronickej úradnej tabuli na webovom sídle správcu „Centrálnej elektronickej úradnej tabule“ <https://cuet.slovensko.sk/>. Na prejednanie návrhu súčasne nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 12.3.2024 o 8.30 hodine a o jeho výsledkoch bol spísaný záznam. Na ústnom pojednávaní bol prítomný zástupca obce Dubové a pracovník stavebného úradu. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru vo Zvolene dňa 13.2.2024 vydalo súhlasné stanovisko na účely kolaudačného konania. Pri miestnom zisťovaní bola vykonaná obhliadka stavby, ktorá bola realizovaná na základe projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konaní a stavebník tiež predložil porealizačné zameranie stavby č. 677/2023 vypracovaného Váš pozemok, s.r.o., Michal Šveda.

Stavebný úrad v uskutočnenom kolaudačnom konaní preskúmal predložený návrh na kolaudáciu, prejednal ho s účastníkmi konania a s dotknutými orgánmi a organizáciami a zistil, že stavba je uskutočnená v súlade s § 81 ods. 1 stavebného zákona, jej užívaním nie sú ohrozené záujmy chránené stavebným zákonom, predpismi vydanými na jeho realizáciu a osobitnými predpismi.

Stanoviská oznámili: Inšpektorát práce Banská Bystrica pod č.: IPBB/IPBB_ODD BOZP/KON/2024/1678.

Stavebný úrad zaistil vzájomný súlad predložených stanovísk dotknutých orgánov a organizácií požadovaných osobitnými predpismi a tieto stanoviská a požiadavky zahrnul do podmienok rozhodnutia.

Stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu užívania stavby, na základe čoho rozhodol tak, ako je to uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.

Námietky účastníkov neboli v konaní uplatnené.

Upozornenie:

S užívaním predmetnej stavby sa nesmie začať skôr, ako kolaudačné rozhodnutie nadobudne právoplatnosť. (§ 52 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov).

Poučenie o odvolaní:

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať v zmysle § 53 a 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia podaním na správnom orgáne, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal. Rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Anna Janovicová
starostka obce

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 82 ods. 6 stavebného zákona z dôvodu, že sa jedná o líniovú stavbu. Toto rozhodnutie musí byť vyvesené na úradnej tabuli po dobu 15 dní a na úradnej elektronickej tabuli Obce Dubové, ďalej podľa § 34 ods. 2 písm. a) zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov tento elektronický úradný dokument bude zverejnený na elektronickej úradnej tabuli na webovom sídle správcu „Centrálnej elektronickej úradnej tabule“ <https://cuet.slovensko.sk/>

Vyvesené dňa:

Zvesené dňa:

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie oznámenia.

Poplatok:

Správny poplatok správnemu orgánu podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov položky 62a písm. g vo výške 60.00 € bol zaplatený dňa 15.1.2024.

Doručí sa:

účastníci konania

1. Ing. Peter Poláčik PETROSTAV, Hlavná 222, 027 44 Štefanov nad Oravou

dotknuté orgány

2. Stredoslovenská distribučná, a. s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina

3. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru vo Zvolene, Lieskovská cesta 500/38, 960 01 Zvolen

4. Inšpektorát práce Banská Bystrica, Partizánska cesta 276/98, 974 01 Banská Bystrica

ostatní

5. Obec Dubové, Dubové 82, 962 61 Dobrá Niva